

Rada infoblad

Onderwerp: Beheersmaatregel spoelen en registratie

In het kader van o.a. legionellapreventie dient in drinkwaterinstallaties in een aantal situaties de beheersmaatregel **spoelen** uitgevoerd te worden voor uittapleidingen. (Zie ISSO publicaties 55.1 en 55.2)

Deze beheersmaatregel kan geautomatiseerd worden door elektronische kranen toe te passen met een zogenaamde automatische cyclusspoeling. Over de registratie van de beheersmaatregel **spoelen**, vindt u onderstaand meer informatie. Let wel m.b.t. de registratie maakt het **niet** uit of de beheersmaatregel geautomatiseerd of handmatig uitgevoerd wordt!

1. Voor prioritaire installaties:

In prioritaire locaties moet een legionellabeheersplan (op basis van een risicoanalyse) aanwezig zijn en de uit te voeren beheersmaatregelen moeten worden bijgehouden in een logboek. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in ISSO publicatie 55.1 in de beoordelingen op pagina 108 voor koud water en op pagina 128 voor warmwater.

Deze geven aan: dagelijks/wekelijks spoelen.

M.b.t. registratie wordt hierover het volgende gezegd:

Drinkwaterbesluit, art. 40: *de eigenaar houdt in een logboek aantekening van de uitgevoerde maatregelen.* (zie ook pag. 47 van ISSO publ. 55.1)

Met andere woorden, in prioritaire locaties, dient zowel bij handmatig als automatisch spoelen deze beheersmaatregel geregistreerd te worden!!

Onder prioritaire locaties vallen onder andere zorginstellingen, de meeste logiesverblijven, opvangcentra, gebouwen met een celfunctie en badinrichtingen (zie pag. 12 en 13 van ISSO publicatie 55.1 voor de complete lijst)

2. Voor niet-prioritaire installaties:

Voor niet-prioritaire installaties geldt de zorgplicht. Dit betekent dat de eigenaar/beheerder zelf bepaalt hoe hij/zij aantoont dat aan de zorgplicht is voldaan en of hij de beheersmaatregel spoelen wel of niet registreert. Er is dus geen wettelijke verplichting.

ISSO publ. 55.2 (voor niet-prioritaire installaties) is dan ook een advies voor de invulling van de Zorgplicht. ISSO publicatie 55.2 toont op pagina 35 de beheersinstructie met registratielijst, waarin de beheersmaatregel spoelen opgenomen kan worden.

3. Oplossingen van Rada:

Het Rada Outlook douchebesturingssysteem voor openbare douchegelegenheden registreert standaard de cyclusspoelingen en thermische desinfecties. Binnenkort wordt de Rada Intelligent Care serie wastafel- en douchemengkranen geïntroduceerd.

Deze serie automatiseert en registreert ook de cyclusspoelingen op tappuntniveau!