




Rada motorgestuurde 3-weg afsluiters 12V AC

Handleiding

Belangrijk

Installateur: Deze handleiding is eigendom van de klant en moet bij het product blijven voor onderhouds- en gebruiksdoeleinden


Handleiding Rada motorgestuurde 3-weg afsluiters

Inleiding:

De Rada motorgestuurde 3-wegafsluiters, worden toegepast bij automatische periodieke thermische desinfectie in combinatie met de Rada Pulse 851/12 TD regeling.

Werking:


De Rada motorgestuurde 3-weg afsluiter wordt gemonteerd in de koudwatertoevoer naar de Rada mengkraan en aangesloten op de warmwater by-pass (zie ook schema 1). Tijdens regulier gebruik staat de koudwater poort van de 3-weg afsluiter, naar de koud water inlaat van de meng-kraan, open. Tijdens thermische desinfectie stroomt er warmwater via de bypass naar de koud water toevoer in de Rada mengkraan. Hierdoor worden beide inlaten van de Rada mengkraan gevoed met warm water, voor thermische desinfectie. De Rada motorgestuurde 3-wegafsluiters, worden toegepast bij automatische periodieke thermische desinfectie in combinatie met de Rada Pulse 851/12 TD regeling.



Schema 1

Waterzijdige aansluitingen:

De waterzijdige aansluitingen van de 3-weg afsluiter worden voor koud en warmwater getoond in schema 2, met stromingsrichting. Daarnaast worden de juiste en onjuiste posities voor montage getoond




Schema 2

Elektrische aansluitingen:

De bekabeling wordt enkel aangesloten, volgens schema 3, op de aansluitingen 1, 2 en 3. Hierbij gelden de volgende kleurcoderingen in combinatie met de Rada Pulse 851/12 TD regeling:

- 1 = Blauw
- 2 = Bruin
- 3 = Zwart



Schema 3

Specificaties:

Voeding:	12 V AC
Vermogen:	4 VA
Beschermingsklasse:	IP 53
Watertemperatuur:	5 - 90°C
Omgevingstemperatuur:	0 - 45°C

Uitvoeringen:

Rada ¾" motorgestuurde 3-weg afsluiter, voor periodieke thermische desinfectie van Rada thermostatische mengkranen en uittapleidingen. Toepasbaar in combinatie met een Rada Pulse 851/12 TD regeling. Aansluitingen ¾" buitendraad, voedingsspanning 12 V AC.

Bestelnummer: 2.1931.893 (Art.nr. 555123)

Rada 1" motorgestuurde 3-weg afsluiter, voor periodieke thermische desinfectie van Rada thermostatische mengkranen en uittapleidingen. Toepasbaar in combinatie met een Rada Pulse 851/12 TD regeling. Aansluitingen 1" buitendraad, voedingsspanning 12 V AC.

Bestelnummer: 2.1931.892 (Art.nr. 555121)

Onderdelen:

Waterzijdig deel voor ¾" motorgestuurde 3-weg afsluiter, met 3 x ¾" bu. dr. aansluitingen.

Bestelnummer: 1336960 (Art.nr 555-4)

Waterzijdig deel voor 1" motorgestuurde 3-weg afsluiter, met 3 x 1" bu. dr. aansluitingen.

Bestelnummer: 1336959 (Art.nr. 555-3)

Aandrijfunite (motor) 12 V, voor zowel ¾" als 1" motorgestuurde 3-weg afsluiter

Bestelnummer: 1336958 (Art.nr. 555-2)

KLANTENINFORMATIE

Kwaliteitsgarantie

Dit product heeft een wettelijke garantie die start op de aankoopdatum. Binnen de garantieperiode zullen materiaalgebreken kosteloos verholpen worden door reparatie of vervanging.

De garantie geldt onder de navolgende omstandigheden:

- Het product moet geïnstalleerd en onderhouden zijn volgens de algemene installatierichtlijnen en de richtlijnen in deze handleiding.
- Reparatie geschiedt enkel door ons of door ons daartoe aangewezen personen.
- Reparatie onder garantie verlengt de garantieperiode niet. De garantie op vervangen onderdelen eindigt op het einde van de originele garantieperiode.
- Voor garantie op douchekoppen en andere consumentenartikelen hebben wij het recht om enkel reserve onderdelen te versturen.

De garantie geldt niet voor:

- De kosten van servicebezoeken voor fouten en storingen die niet als oorzaak het product hebben (bijvoorbeeld problemen en storingen door incorrect installeren, incorrect gebruik, gebrek aan onderhoud, kalk- en vuilafzettingen, vorstschade en vuil in (dichtzittende) zeeffilters) of waar geen fouten/ gebreken in het product gevonden kunnen worden.
- Problemen ontstaan door waterzijdige of elektrische problemen.
- De compensatie van het niet kunnen gebruiken van het product of daaraan verwante zaken.
- Storingen en fouten veroorzaakt doordat het product gerepareerd of aangepast is door niet door ons daartoe bevoegde personen.
- Routinematige onderhoud en/of te vervangen onderdelen in het kader van richtlijnen voor routinematig onderhoud.

Wat te doen bij een storing

Indien het product bij ingebruikname niet goed functioneert, neem dan contact op met uw installateur om te controleren of het product geïnstalleerd en ingeregeld is zoals aangegeven in de handleiding.

Indien dit het probleem niet oplost kunt u contact opnemen met Rada Sanitairtechniek B.V.

Indien de prestaties van het product verminderen, controleer dan aan de hand van deze handleiding of onderhoud nodig is. Neem contact met ons op voor advies.

Rada Klantenondersteuning

Service helpdesk

Onze commercieel technische mensen op kantoor kunnen u ondersteunen met advies over storingen, onderdelen, accessoires of een bezoek van onze servicedienst. Zorg dat u productnaam en type, evenals aankoopdatum bij de hand hebt.

Onderdelen en Accessoires

Wij hebben onderdelen en accessoires voor onze producten op voorraad ter ondersteuning gedurende de levensduur van het product.

Servicedienst

Wij bieden u de mogelijkheid het onderhoud en reparaties uit te laten voeren door onze eigen Rada servicedienst.

Service contracten

Periodiek onderhoud van onze producten is essentieel voor blijvend goede prestaties en veiligheid.

Wij bieden u de mogelijkheid het jaarlijks onderhoud aan de Rada producten uit te laten voeren door onze eigen Rada servicedienst.

Neem contact op met:

Rada Sanitairtechniek BV
Anthonie Fokkerstraat 81
3772 MP Barneveld

T. +31 342 41 40 88

E. info@rada-nl.com

W. www.radacontrols.com

Rada is een geregistreerd handelsmerk van Kohler Mira Limited. Wij behouden ons het recht voor om producten te wijzigen zonder kennisgeving vooraf.



FM 14648

